



REHAU®

Unlimited Polymer Solutions

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ REHAU

Ισχύει έως: 03.11.2013

**TECHNICAL –
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.**

Αιδηψός/ Ελλάδα

REHAU Quality
Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης

Guntramsdorf, 20.12.2011
Πόλη, Ημερομηνία

REHAU Gesellschaft m.b.H.
Mag. Rafael Daum
CEO
Region Southeast Europe

REHAU Gesellschaft m.b.H.
Anton Binder
Business Unit Manager Windows, Doors
Region Southeast Europe

**REHAU**[®]

Unlimited Polymer Solutions

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ PVC-U

Εταιρία: TECHCICAL

Παραδόθηκε από: Γραφείο πωλήσεων Αθήνας

στις: 11/ 2011

Στοιχείο ελέγχου: συγκολλημένα προφίλ κάσας, καθαρισμένα

Σύστημα: S 774

Προφίλ (κωδικός είδους): 550413, φύλλο Z 60

Διαδικασία ελέγχου και αποτελέσματα:

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο κουφωμάτων FLW / gdf σε μηχανή της εταιρίας Hollinger τύπου EPG IV (Bj. 2004). Η ανθεκτικότητα θραύσης των γωνιών ελέγχθηκε βάσει (DIN 16830).

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο και αφορούν τις μέγιστες τιμές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Προφίλ	Αρ.ελέγχου	Μέγ. επιθυμητή τιμή [N] =	2882	% πάνω από την επιθ. Τιμή	Εικόνα θραύσης
Κάσα	1	$F_{ist} =$	4020	39%	1
Κάσα	2	$F_{ist} =$	4280	49%	1
Κάσα		$F_{ist} =$			
Κάσα		$F_{ist} =$			
		Μέσος όρος τιμής =	4150		

Δείκτες:

- 1) Θραύση κυρίως στο υλικό
- 2) Θραύση μερικής στο σημείο συγκόλλησης
- 3) Θραύση κυρίως στο σημείο συγκόλλησης

Αξιολόγηση: Τιμές πάνω από τα όρια.

Ελεγκτής: Jankovic / 309

URKUNDE

ERNENNUNG

ZUM AUTORISIERTEN REHAU PARTNER

Gültig bis: 03.11.2013

TECHNICAL – PAPAGEORGIU G.D. & SIA O.E.

Aidipsos/Griechenland




Guntramsdorf, 20.12.2011

Ort, Datum



REHAU Gesellschaft m.b.H.
Mag. Rafael Daum
CEO
Region Southeast Europe



REHAU Gesellschaft m.b.H.
Anton Binder
Business Unit Manager Windows, Doors
Region Southeast Europe